Diario delle letture elettriche

Letture accessibili con modalità ordinarie, senza aprire quadri o pannelli. Non modificare impianti, temperature alimentari o dispositivi necessari. Esempi simulati, nessun risparmio promesso.

Locale: _____. Contatore/registro letto: _____. Perimetro misurato: _____. Responsabile: _____. Metodo di lettura chiarito con: _____. Unità: kWh per letture ed energia; ore per durata; numero di coperti; euro solo in un eventuale confronto economico separato.

Letture e contesto

Usa date e ore per entrambi gli estremi. Mantieni identici contatore, registro e perimetro nel confronto. ND = dato mancante. Se cambia contatore o il finale è inferiore all'iniziale, non usare automaticamente la sottrazione: chiarisci l'evento.

01

Intervallo	A simulato, 12/10 08:00–20:00
Lettura iniziale kWh	12540
Lettura finale kWh	12660
Durata ore	12
Energia kWh	120
Ore apertura	8
Coperti, n.	60
Servizi e condizioni	Pranzo e preparazione; condizioni da descrivere

02

Intervallo	B simulato, 14/10 08:00–20:00
Lettura iniziale kWh	13000
Lettura finale kWh	13132
Durata ore	12
Energia kWh	132
Ore apertura	8
Coperti, n.	88
Servizi e condizioni	Stesso perimetro; confrontabilità da verificare

03

Intervallo	_____
Lettura iniziale kWh	_____
Lettura finale kWh	_____
Durata ore	_____
Energia kWh	_____
Ore apertura	_____
Coperti, n.	_____
Servizi e condizioni	_____

Energia = lettura finale − iniziale. Per A: 12660−12540=120 kWh. Per B: 13132−13000=132 kWh. I due esempi non rappresentano letture contigue.

Indicatori facoltativi

kWh per ora dell'intervallo = energia/durata. Non chiamarlo consumo per ora di apertura se il denominatore è un'altra durata. kWh per coperto = energia/coperti, solo se i coperti sono noti e maggiori di zero.

Intervallo	kWh/ora dell'intervallo	kWh/coperto	Limite del confronto
A simulato	120/12=10	120/60=2	Singolo intervallo
B simulato	132/12=11	132/88=1,5	Più coperti; condizioni da verificare
_____	_____	_____	_____

B usa 12 kWh in più di A anche se scende il rapporto per coperto. Non dedurre un risparmio o una causa dalla sola diminuzione del rapporto. Con zero coperti: indicatore non calcolabile; con dati mancanti: ND.

Prova controllata

Domanda: _____. Modifica singola consentita: _____. Manuale/procedura o referente che ne conferma l'applicabilità: _____. Condizioni di sicurezza e servizio da preservare: _____. Responsabile, inizio e fine: _____.

Intervalli prima/dopo: _____. Stesso perimetro e durata? _____. Differenze in meteo, coperti, preparazioni e attrezzature: _____. Esito osservato e incertezze: _____. Decisione: mantenere / correggere / interrompere / richiedere misure tecniche _____. Dati da consegnare al professionista e prossimo passo: _____.